



**РАЙОН „КРАСНА ПОЛЯНА” – СТОЛИЧНА
ОБЩИНА**

Телефони: (02) 921 72 56; (02) 921 72 37; Факс: (02) 828 48 83

Адрес: бул. „Освобождение“ № 25, гр. София, п.к. 1330

e-mail: toa_krpoliana@mail.bg web: www.krasnapolyana.bg

СО КРАСНА ПОЛЯНА
Тел. (02) 921 72 37
<http://krasnapolyana.bg>
Изх. Към РКП21-КЦ01-57-[1]
16.04.2021 14:11:03



ДО:

КОНТАКТЕН ЦЕНТЪР КЪМ СТОЛИЧНА ОБЩИНА

На Ваш рег. № СОА21-КЦ01-6001/03.02.2021г.

ОТНОСНО: Изграждане на водоотводнително съоразение до бл. 132А, ж.к. „Красна поляна“ 1-ва част, район „Красна поляна“.

Във връзка с Ваш сигнал, получен в деловодството на район „Красна поляна“ СО, с рег. № СОА21-КЦ01-6001, от 03.02.2021г., относно задържане на дъждовни води върху асфлатовата настилка - подход към бл. 132А, ж.к. „Красна поляна“ 1-ва част, след направен ремонт на участъка, Ви уведомявам, че беше извършен оглед от експерти на районната административна служба, като се констатира липсата на отводнително съоразение за отвеждане на атмосферните води към канализационната мрежа. Район „Красна поляна“ СО, ще прецизира възможността за проектиране и изграждане на водоотводнително съоразение в гореспоменатият участък, в последващ план - програма за ремонтни дейности по обекти със статут на частна общинска собственост.

С УВАЖЕНИЕ:

ИВАН ЧАКЪРОВ/

КМЕТ НА СО, РАЙОН „КРАСНА ПОЛЯНА“

Съгласувал: 15.04.2021 г.
Инж. Георги Радионов - н-к отдел „ИИБЕ“

Изготвил: 15.04.2021 г.
Станислав Аспарухов-мл. експерт „ИИБЕ“

