



Столична община

Входящ №

СОА21-ТД26-11607

Регистриран на 05.10.2021

За проверка: <https://sofia.bg/registry-report>



УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ ЕАД

1000 София, ул. "Будапеща" №17, ет.5, тел.: 02/9836774, факс: 02/9812987,
ел. поща: office@uosofia.com www.ulichnoosvetlenie.com

Изх. № 3537 / 30.09.2021г.

**ДО
Г-Н КРИСТИАН КРЪСТЕВ
ЗАМЕСТИК КМЕТ
НАПРАВЛЕНИЕ „ТРАНСПОРТ И
ГРАДСКА МОБИЛНОСТ“
СТОЛИЧНА ОБЩИНА
На Ваш № СОА21-КЦ01-45292/13.09.21г.**

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЗАМЕСТИК КМЕТ,

Във връзка с писмо относно незащитен ревизионен отвор на стълб за улично осветление, намиращ се зад бл. 362, ж.к. „Младост-3“, район „Младост“, Ви предоставяме информация за извършената проверка на място и предприетите действия от наши специалисти.

Гореописаният стълб е обезопасен чрез монтаж на предпазен капак на ревизионния му отвор.

С УВАЖЕНИЕ,



**ИНЖ. АНГЕЛ ТЕРЗИЕВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
„УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ“ ЕАД**