



СТОЛИЧНА ОБЩИНА - Район "ИЗГРЕВ"

София 1113, ул. "Атанас Далчев" № 12, тел.02/970 10 32, факс 8710 159
е-mail: info@so-izgrev.bg

ДО

Контактен център-СО

/На ваш изх.№ СОА24-КЦ01-97762/09.12.2024г./

Писмото се изпраща чрез СЕОС заедно с приложението

СО - Район Изгрев
ул. "Атанас Далчев" № 12
тел.: 02 / 970 10 48

Номер: РИВ25-КЦ51-37
от Дата: 16.01.2025 14:12:00



Относно: Компрометирани елементи от входна площадка към сграда на ул."Антон Павлович Чехов"40, вход Б, р-н „ Изгрев“

Във връзка с постъпил сигнал с вх. № РИВ24- КЦ01-1621/09.12.2024г.,относно компрометирани елементи от входна площадка към сграда на ул."Антон Павлович Чехов"40, вход Б, р-н „ Изгрев“, Ви уведомяваме следното:

Длъжностни лица от районната администрация извършиха проверка на място, при която се установи, че на отделни участъци мазилката е разрушена, има пукнатини по стените и основата на входната площадка, водосточната тръба минаваща по стената също е деформирана.

Във връзка с гореизложеното Ви информирам, че съгласно чл. 195, ал. 1 от ЗУТ собствениците на строежи са длъжни да ги поддържат в техническо състояние, отговарящо на основните изисквания по чл. 169, ал. 1 и 3 от ЗУТ, да не извършват промени в тях, които водят до влошаване на проектните нива на съответствие с изискванията за целия строеж или за отделни негови характеристики. Собствениците на обекти по горесцитираната алинея носят имуществена отговорност за причинени вреди и пропуснати ползи от своите виновни действия или бездействия, в резултат на които е настъпила авария на строежа, довела до материални щети или увреждане на трети лица и имоти съгласно хипотезата на чл. 195, ал. 7 от ЗУТ.

В тази връзка е необходимо да се направи конструктивно обследване съгласно чл. 176в от ЗУТ, което се извършва от консултант, получил удостоверение по реда на наредбата по чл. 166, ал. 2 или от проектант от различни специалности с пълна проектантска правоспособност.

В зависимост от предписанията на конструктивното обследване, следва да се предприемат действия по отстраняване на повредите.

Приложение: Снимков материал

Д-р **ДЕЛЯН ГЕОРГИЕВ**
Кмет на СО - Район „Изгрев“



Съгласувал:.....
инж. Ек. Благоева – Зам. Кмет на р-н „Изгрев“-СО

Съгласувал:.....
арх. Хр. Райчева – Вр. И. Д. Н-к отдел „ИУТ“

Изготвил:.....
инж. Ев. Петрова – Гл. специалист в отдел „ИУТ“





В К СЛОБОДНА
Улица: Сремска
Број: 1234
Почта: 11000
Београд

1234
5678
9012
3456
7890
1234
5678
9012

ВРНА
РЕЦЕПЦИЈА
Улица: Сремска
Број: 1234
Почта: 11000
Београд

1234

1234





