



## РАЙОН „КРАСНА ПОЛЯНА” – СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Телефони: (02) 921 72 56; (02) 921 72 37; Факс: (02) 828 48 83

Адрес: бул. „Освобождение“ № 25, гр. София, п.к. 1330

e-mail: toa kropoliana@mail.bg web: www.krasnapolyana.bg

СО КРАСНА ПОЛЯНА

Тел. (02) 921 72 37

http://krasnapolyana.bg

Изх. Към РКПЗ-КЦ01-97-[3]

10.03.2023 13:50:29



Г.

ДО:

**КОНТАКТЕН ЦЕНТЪР-СО**

Към № СОА23-КЦ01-6781/2023г.

**ОТНОСНО:** *Относно опасна незаконна тераса, която може да падне всеки момент на бл. 56, ж.к. „Западен парк”, район „Красна поляна”- СО*

Във връзка с получен в деловодството на район „Красна поляна“ СО сигнал от г-жа В П , подаден чрез „Контактен център” на СО, отнасящ се за „Опасна незаконна тераса, която може да падне всеки момент” на бл.56, ж.к.„Западен парк”, Ви уведомявам следното:

По случая е извършено проверка на място на 27.02.2023 г. от служители на район жители на район „Красна поляна” – СО. При проверката се установи че е изпълнен строеж – масивна пристройка на балкон/тераса с дължина 2,35 м и ширина 0,95 м. Същият е изграден като продължение на съществуващата тераса на апартамента. Строежът е видимо компрометиран, което го прави потенциално опасен от неконтролирано отделяне (падане) за минаващите покрай блока и живущите в него. Това създава предпоставки за възникване на инциденти и нещастни случаи.

В тази връзка са предприети мерки от районната администрация, в рамките на нейната компетенция. Установи се контакт с настоящият собственик на апартамента, при който се потвърди липсата на строителни книжа за процесния строеж по смисъла на § 5, т. 36 от ДР на ЗУТ. Вследствие на проведените разговори със собственика са дадени указания за доброволно премахване на опасния строеж и му е връчено Предписание за премахване на същия.

При констатиране неизпълнение на дадените указания в указания срок ще се пристъпи към административно производство по реда на чл. 225а от ЗУТ.



С уважение:.....

**ИВАН ЧАКЪРОВ/**

**КМЕТ НА РАЙОН**

**„КРАСНА ПОЛЯНА“ СО**

Изготвил:.....

/А. Атанасов – специалист в отдел „УТКРКС“/

Съгласувал:.....

/инж. Р. Полимеров – н-к отдел „УТКРКС“/