



# СТОЛИЧНА ОБЩИНА РАЙОН „ИЛИНДЕН“



гр. София 1309, ж. к. „Захарна фабрика“, ул. „Билянини извори“ № 10 вх. Б • тел.: 02 4 397 360 • факс: 02 4 397 361 • www.ilinden.bg • e-mail: info@ilinden.bg

**КОПИЕ ДО  
КОНТАКТНИЯ ЦЕНТЪР  
НА СТОЛИЧНАТА ОБЩИНА  
УЛ. „МОСКОВСКА“ № 33  
ГР. СОФИЯ 1000**

На Ваш изх. № СОА22-КЦ01-10006/07.03.2022 г.

На Наш вх. № РИЛ22-КЦ01-141/04.04.2022 г.

СО Район Илинден  
Тел. 02/4397325 София1309  
www.ilinden.bg  
N: РИЛ22-КЦ51-257  
от 10.05.2022  
Код за достъп  
NOK4CC5



**Относно:** *лошо състояние на пътната настилка и не обезопасена шахта*

**УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,**

Във връзка със сигнал с горепосочения номер, приложено Ви изпращаме отговор от „СОФИЙКА ВОДА“ АД.

**Приложение:** 1. копие от писмо с Наш вх. № РИЛ22-КЦ01-141[1]/05.05.2022г – 1стр.

С уважение,

**МАРИЯН ЖИВКОВ**

Секретар на Район „Илинден“



ДО  
Г-ЖА ГАЛЯ МИНЧЕВА  
ЗАМ. КМЕТ  
СО - РАЙОН „ИЛИНДЕН“  
Ж.К. ЗАХАРНА ФАБРИКА  
УЛ. „БИЛЯНИНИ ИЗВОРИ“ № 10  
СОФИЯ 1309

**Относно:** Състояние на настилка и ревизионна шахта на входа на паркинга зад бл. 379, вх. А, ж.к. Света Троица  
[на Ваш изх. № РИЛ22-КЦ51-208/18.04.22 г.; наш вх. № СК-350/18.04.22 г.]

**УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИНЧЕВА,**

По повод горното Ваше писмо във връзка със сигнал за лошо състояние на пътната настилка и небезопасна шахта на входа на паркинг зад бл. 379, вх. А, ж.к. Света Троица, на 22.04.2022 г. е направена проверка на място, от която е констатирано, че съоръжението е първа ревизионна шахта, чиято поддръжка е ангажимент на съсобствениците на части от сградата – етажна собственост.

Въпросната ревизионна шахта се нуждае от ремонт, след извършването на който, за което клиентите следва да ни уведомят по удобен за тях начин, „Софийска вода“ АД ще извърши видеозаснемане на канализационното отклонение, на база резултатите от което ще преценим необходимостта от предприемане на действия за отстраняване на проблема.

Уверяваме Ви, че ние се отнасяме сериозно към всеки въпрос, свързан с услугите, предлагани от нашето дружество и правим възможното за неговото разрешаване.

С уважение:

  


**Станислав Станев**  
Технически директор и заместник  
изпълнителен директор

РЛ